

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС GB.ГБ04.В01127

Срок действия с 27.11.2008 г. по 27.11.2011 г.

8542703

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Per. № РОСС RU.0001.11ГБ04 ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ»  
607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37  
телефон (83130) 454-78, факс (83130) 455-30

ПРОДУКЦИЯ

Взрывозащищенные коробки типа SM87JB с маркировкой  
взрывозащиты 1ExdIICT6/T5 и защиты от воспламенения горючей  
пыли DIP A21 T<sub>A</sub>85°C/100°C, IP66;

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
34 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99  
ГОСТ Р 51330.1-99  
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99

код ТН ВЭД России:  
8536 90 100 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

COOPER MEDC Ltd  
Colliery Road, Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

COOPER MEDC Ltd  
Colliery Road, Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK  
Телефон: +44 (0) 1773 864100, Факс: +44 (0) 1773 582800

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № СЗ-829/08 от 20.11.2008 г. Центра сертификации "СТВ"  
(Per. № РОСС RU.0001.11ГБ04);
- акта о результатах анализа состояния производства от 29.10.2008 г. Центра сертификации "СТВ"  
(Per. № РОСС RU.0001.11ГБ04)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия применения - в соответствии с Дополнением к сертификату  
Схема сертификации За




Руководитель органа

  
подпись

В.В. Байрак

инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

В.Н. Липавский

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации